



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Коми

167983, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., тел: 30-34-10, факс: 24-20-06,
e-mail: gurk@gukomi.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

167983, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., тел: 30-34-34, факс: 30-34-34,
e-mail: ogpnrk@gukomi.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Усть-Цилемского района

169480, с. Усть-Цильма, ул. Комсомольская, д. 20
Тел., факс: 8(82141) 9-24-06 e-mail: ond_Ust-cilma@mail.ru

Предписание № 36/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная
(коррекционная) школа-интернат № 14» (далее - ГОУ РК "Специальная (Коррекционная)
Школа-Интернат №14" с.Усть-Цильма).

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной
безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя
руководителя органа

профилактической работы Усть-Цилемского района УНД и ПР ГУ МЧС России по РК
Филиппова Руслана Сергеевича от 14 июня 2019 года № 36

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

с 20 июня 2019 по 17 июля 2019 года Филипповым Русланом Сергеевичем – начальником
отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Цилемского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Коми, Тороповым Николаем Павловичем – старшим
дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-
Цилемского района управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми
проведена плановая проверка за соблюдением требований пожарной безопасности в
здании ГОУ РК "Специальная (Коррекционная) Школа-Интернат №14" с.Усть-Цильма по
адресу: Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Комсомольская, д.
30.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов)
органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Поздеевой Ириньей Яковлевной – директором ГОУ РК "Специальная
(Коррекционная) Школа-Интернат №14" с.Усть-Цильма

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Высота эвакуационных выходов (из помещения спортивного зала) в свету составляет 1,75 метра, вместо требуемого не менее 1,9 метра.	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390; ч. 4 ст. 4, ст. 53, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 Строительных норм и правил 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.10.2019г.	
2.	На объекте отсутствует проектная и исполнительная документация на установки системы дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (техническая документация предприятий-изготовителей; сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и	ч. 4 ст. 4, 81, 83, 84 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; п. 11.4 РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.	01.10.2019г	

	оборудования, применяемых при производстве монтажных работ, акт освидетельствования скрытых работ (при монтаже электрических проводок), акт о проведении входного контроля, протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок, акт об окончании монтажных работ, акт об окончании пусконаладочных работ, ведомость смонтированных извещателей, акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию.)	Правила производства и приемки работ.		
3.	Допускается эксплуатация установки АПС и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с истекшим сроком годности, согласно технической документации на смонтированное оборудование.	ч. 4 ст. 4, 81, 83, 84 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ п. 61, 63 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт.	01.10.2019г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Цилемского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми
Филиппов Руслан Сергеевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



« 17 » июля 2019 г.

Старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Цилемского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми
Торопов Николай Павлович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



« 17 » июля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Бозрева Ирина Львовна - директор Торопов

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

« 17 » июля 20 19 г.